



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


14.06.2013№ 117-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества
«Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова»
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.06.2013 № 435:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества
"Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова" на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	Установленная мощность	Гкал/ч	7,65	7,65	7,65
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	5,180	5,180	5,180
2.1	в т.ч. тепловая нагрузка потребителей на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	3,380	3,380	3,380
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	11 000,51	10 999,47	10 998,36
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	245,31	245,29	245,26
	то же в % к выработке	%	2,23	2,23	2,23
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	10 755,20	10 754,18	10 753,10
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	10 755,20	10 754,18	10 753,10
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	89,20	88,18	87,10
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,83	0,82	0,81
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	84,10	83,08	82,00
7.2	потери тепловой энергии с учетом теплоносителя	Гкал	5,10	5,10	5,10
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	10 666,00	10 666,00	10 666,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	6 883,00	6 883,00	6 883,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	3 783,00	3 783,00	3 783,00
Потребление топлива					
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т у т	1 670,43	1 670,27	1 670,10
9.1	газ	т у т	1 670,43	1 670,27	1 670,10
10	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении				
10.1	газ	тыс м ³	1 457,28	1 457,14	1 456,99
	справочно - лимит газа	тыс м ³	1 560,00	1 560,00	1 560,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у т / Гкал	151,85	151,85	151,85
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у т / Гкал	155,31	155,31	155,31
Потребление электрической энергии					
13	Расход электрической энергии	тыс кВт·ч	113,90	113,89	113,88
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	10,59	10,59	10,59
Водопотребление					
15	Водопотребление	м ³	113,00	113,00	113,00
15.1	холодная питьевая вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	113,00	113,00	113,00
16	Водоотведение	м ³	113,00	113,00	113,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,01	0,01	0,01

15-11

