



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

28.06.2013№ 134-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский завод
точных электромеханических приборов» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.06.2013 № 468:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский завод точных электромеханических приборов» на 2013 год согласно приложению.

**И.о. председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



И.А.Болтенков

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Санкт-Петербургский завод
точных электромеханических приборов" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	13,00
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	2,677
2.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	1,577
3	Выработка тепловой энергии	Гкал/ч	6 077,58
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	154,36
	то же в % к выработке	%	2,54
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	5 923,22
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	5 923,22
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	240,22
	то же в % к отпуску в сеть	%	4,06
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	214,83
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	25,39
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 683,00
8.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	4 126,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	1 557,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	962,88
9.1	газ	т.у.т.	962,88
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м ³	839,48
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	860,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	158,43
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	162,56
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт·ч	133,74
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	22,58
	Водопотребление		
15	Водопотребление	м ³	514,00
15.1	питьевая холодная вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	514,00
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	514,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,09