



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


01.07.2013№ 136-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Техприбор»
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2013 № 475:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Техприбор» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**И.о. председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



И.А.Болтенков

**Балансы тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Техприбор" на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	20,66	20,66	20,66
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	15,967	15,967	15,967
2.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	12,727	12,727	12,727
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	35 963,89	35 956,43	35 948,98
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	758,84	755,09	751,33
	то же в % к выработке	%	2,11	2,10	2,09
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	35 205,05	35 201,35	35 197,65
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	35 205,05	35 201,35	35 197,65
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1 725,05	1 721,35	1 717,65
	то же в % к отпуску в сеть	%	4,90	4,89	4,88
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	1 617,59	1 613,89	1 610,19
7.2	потери с уткой теплоносителя	Гкал	107,46	107,46	107,46
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	33 480,00	33 480,00	33 480,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	30 571,00	30 571,00	30 571,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	2 909,00	2 909,00	2 909,00
	Потребление топлива				
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	5 685,26	5 666,01	5 646,76
9.1	газ	т.у.т.	5 685,26	5 666,01	5 646,76
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
10.1	газ	тыс.м ³	4 956,64	4 939,85	4 923,07
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	7 800,00	7 800,00	7 800,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	159,05	159,05	159,05
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	161,49	160,96	160,43
	Потребление электрической энергии				
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт·ч	1 016,37	1 012,74	1 009,47
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	28,87	28,77	28,68
	Водопотребление				
15	Водоснабжение от ГУП Водоканал Санкт-Петербурга"	тыс.м ³	66,890	66,890	66,890
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	тыс.м ³	8,398	8,398	8,398
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	1,90	1,90	1,90