



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


22.06.2012№ 143-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности общества  
с ограниченной ответственностью «Атлантик» на 2012-2013 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.06.2012 № 440:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Атлантик» на 2012-2013 годы согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В. Коптин**

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от 22.06.2012 № 143-р

**Баланс тепловой энергии и мощности общества  
с ограниченной ответственностью "Атлантик" на 2012-2013 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012-2013 годы
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	6,36
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	4,460
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,000
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	6 354,10
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	115,70
	то же в % к выработке	%	1,82
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	6 238,40
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	6 238,40
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	49,10
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,79
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	43,50
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	5,60
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	6 189,30
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	0,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	6 189,30
	<b>Потребление топлива</b>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	975,37
	газ	т.у.т.	975,37
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии, в т.ч.:		
	газ	тыс.м <sup>3</sup>	855,59
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	1 077,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	153,50
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	156,35
	<b>Потребление электрической энергии</b>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	104,12
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	16,69
	<b>Водопотребление</b>		
15	Водопотребление	м <sup>3</sup>	317,65
16	Водоотведение	м <sup>3</sup>	317,65
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,05