



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


15.07.2013№ 143-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью
«СВЕТЛАНА-Эстейт» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.07.2013 № 498:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «СВЕТЛАНА-Эстейт» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 15.07.2013 № 143-р

**Баланс тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью "СВЕТЛАНА-Эстейт" на 2013 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	114,110
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	42,150
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	96 808,84
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	2 546,07
	то же в % к выработке	%	2,63
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	94 262,76
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	94 262,76
7	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	5 080,76
	то же в % к отпуску в сеть	%	5,39
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	4 614,14
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	466,62
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	89 182,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	89 182,00
	<i>Потребление топлива</i>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	15 096,37
9.1	газ	т.у.т.	15 096,37
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс. м ³	13 161,61
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	13 100,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	155,94
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	160,15
	<i>Потребление электрической энергии</i>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт•ч	2 564,89
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт•ч/Гкал	27,21
	<i>Водопотребление</i>		
15	Водоснабжение	тыс.м ³	69,75
15.1	холодная питьевая вода от ОАО "Светлана"	тыс.м ³	69,75
16	Водоотведение ОАО "Светлана"	тыс.м ³	69,75
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,74