



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


10.09.2012№ 266-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью
«Эксплуатационная компания «Арго-Сервис» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.09.2012 № 718:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатационная компания «Арго-Сервис» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 10.09.2012 № 266-р

**Баланс тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью
"Эксплуатационная компания "Арго-Сервис" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	2,150
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	1,963
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,195
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	6 445,12
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	45,12
	то же в % к выработке	%	0,70
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	6 400,00
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	6 400,00
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	428,80
	то же в % к отпуску в сеть	%	6,70
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	415,94
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	12,86
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 971,20
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	588,80
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	5 382,40
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	926,30
9.1	газ	т.у.т.	926,30
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1.	газ	тыс.м ³	811,12
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	722,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	143,72
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	144,73
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	76,44
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	11,94
	Водопотребление		
15	Водопотребление	м ³	260,00
16	Водоотведение	м ³	260,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,04

ИЗ - 