



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


24.09.2012№ 295-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Завод «Реконд» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.09.2012 № 775:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Завод «Реконд» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Завод "Реконд" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	19,500
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	10,044
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	7,203
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	16 272,91
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	635,19
	то же в % к выработке	%	3,90
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	15 637,72
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	15 637,72
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1 119,72
	то же в % к отпуску в сеть	%	7,16
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	1 094,69
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	43,90
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	14 518,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	8 673,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	5 845,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 536,44
9.1	газ	т.у.т.	2 536,44
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м ³	2 211,10
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	2 600,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	155,87
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	162,20
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	599,87
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	38,36
	Водопотребление		
15	Водопотребление	тыс.м ³	6,80
15.1	питьевая холодная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	тыс.м ³	6,80
16	Водоотведение	тыс.м ³	6,80
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,43