



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


28.09.2012№ 299-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью
«Энергокомпания «Теплопоставка» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.09.2012 № 787:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Энергокомпания «Теплопоставка» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью
"Энергокомпания "Теплопоставка" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	22,460
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	9,003
2.1	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ООО "Энергокомпания "Теплопоставка"	Гкал/ч	6,253
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	2,210
2.3	тепловая нагрузка для компенсации потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	0,540
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	19 726,93
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	664,80
	то же в % к выработке	%	3,37
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	19 062,13
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	19 062,13
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	515,23
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,70
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	469,23
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	46,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	18 546,90
8.1	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ООО "Энергокомпания "Теплопоставка"	Гкал	11 209,30
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	4 999,70
8.3	полезный отпуск тепловой энергии для компенсации потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	2 337,90
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	3 079,77
9.1	газ	т.у.т.	3 079,77
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м ³	2 686,65
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	3 800,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	156,12
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	161,56
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	508,61
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	26,68
	Водопотребление		
15	Водоснабжение	м ³	6 081,00
15.1	покупка холодной питьевой воды у ООО "ЭКОЛ"	м ³	6 081,00
16	Водоотведение	м ³	6 525,00
16.1	водоотведение ООО "ЭКОЛ"	м ³	6 081,00
16.2	водоотведение поверхностных вод	м ³	444,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,32

Ис - [подпись]