



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД

28.09.2012№ 302-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.09.2012 № 791:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
"Санкт-Петербургский государственный политехнический университет"
на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	37,44
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	52,316
2.1	тепловая нагрузка потребителей на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	45,404
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	47 007,42
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	922,17
	то же в % к выработке	%	1,96
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	46 085,25
6	Покупная тепловая энергия от ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	64 596,06
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	110 681,31
8	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	3 940,46
	то же в % к отпуску в сеть	%	3,56
8.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	3 676,21
8.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	264,25
9	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	106 740,85
9.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	93 706,06
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	13 034,79
	Потребление топлива		
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	7 530,59
10.1	газ	т.у.т.	7 530,59
11	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
11.1	газ	тыс. м ³	6 584,92
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	7 000,00
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	160,20
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	163,41
	Потребление электрической энергии		
14	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	1 621,28
15	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	35,18
	Водопотребление		
16	Водопотребление	м ³	133 695
17	Водоотведение	м ³	840
18	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	2,90

