



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД

01.10.2012№ 304-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Бавария» на 2012-2013 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.10.2012 № 809:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Бавария» на 2012-2013 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

Баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества "Бавария" на 2012-2013 годы

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012-2013 годы
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	23,580
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,300
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	2,690
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию с коллекторов	Гкал/ч	0,610
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	11 967,24
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	281,23
	то же в % к выработке	%	2,35
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	11 686,01
5.1	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию с коллекторов	Гкал	3 221,00
5.2	отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	8 465,01
6	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	372,01
	то же в % к отпуску в сеть	%	4,39
6.1	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	41,33
6.2	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	330,68
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	8 093,00
7.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	8 093,00
7.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	0,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего (п.5.1+п.7)	Гкал	11 314,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	1 911,41
9.1	газ	т.у.т.	1 911,41
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м ³	1 669,75
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	2 121,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	159,72
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	163,56
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	281,90
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	24,12
	Водопотребление		
15	Водопотребление	м ³	18 698,00
15.1	водозабор из р. Малая Невка	м ³	18 698,00
16	Водоотведение	м ³	9 269,30
16.1	водоотведение р. Ждановка	м ³	9 269,30
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	1,60

