



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД

03.10.2012№ 309-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности  
закрытого акционерного общества «КировТЭК»  
на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.10.2012 № 821:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «КировТЭК» на 2013 год согласно приложению.

**И.о. председателя  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**



**И.И.Бугославская**

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от 03.10.2012 № 309-р

### Баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества "КировТЭК" на 2013 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/час	157,500
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/час	75,500
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/час	4,517
3	Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	151,69
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс.Гкал	15,08
	то же в % к выработке	%	9,94
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс.Гкал	136,61
6	Покупная тепловая энергия (от ОАО "ТГК-1" (филиал "Невский", Санкт-Петербург))	тыс.Гкал	5,00
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс.Гкал	141,61
8	Потери тепловой энергии в сети	тыс.Гкал	17,80
	то же в % к отпуску в сеть	%	12,57
8.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	тыс.Гкал	16,60
8.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	тыс.Гкал	1,20
9	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	123,81
9.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	тыс.Гкал	7,00
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	тыс.Гкал	116,81
<b>Потребление топлива</b>			
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	26 158,17
	газ	т.у.т.	26 158,17
11	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	22 945,76
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	172,45
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	191,48
<b>Потребление электрической энергии</b>			
14	Расход электрической энергии	тыс. кВтч	3 139,31
15	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВтч/Гкал	22,98
	справочно: расход электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. кВтч	212,61
<b>Водопотребление</b>			
16	Водопотребление	тыс. м <sup>3</sup>	474,04
16.1	забор воды из Финского залива	тыс. м <sup>3</sup>	474,04
17	Водоотведение	тыс. м <sup>3</sup>	208,50
17.1	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	тыс. м <sup>3</sup>	208,50
18	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	3,47