



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


08.10.2012№ 311-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью «Троя» на 2012-2013 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.10.2012 № 835:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Троя» на 2012-2013 годы согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью "Троя"  
на 2012-2013 годы**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                    | Единицы<br>измерения | 2012-2013 годы |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1        | 2                                                                          | 3                    | 4              |
| 1        | Установленная мощность                                                     | Гкал/ч               | 4,800          |
| 2        | Тепловая нагрузка потребителей                                             | Гкал/ч               | 2,250          |
| 2.1      | тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды                | Гкал/ч               | 0,044          |
| 3        | Выработка тепловой энергии                                                 | Гкал                 | 5 585,80       |
| 4        | Расход тепловой энергии на собственные нужды                               | Гкал                 | 18,50          |
|          | то же в % к выработке                                                      | %                    | 0,33           |
| 5        | Отпуск тепловой энергии с коллекторов                                      | Гкал                 | 5 567,30       |
| 6        | Отпуск тепловой энергии в сеть                                             | Гкал                 | 5 567,30       |
| 7        | Потери тепловой энергии в сети                                             | Гкал                 | 34,83          |
|          | то же в % к отпуску в сеть                                                 | %                    | 0,63           |
| 7.1      | потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов                       |                      | 30,96          |
| 7.2      | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя                            | Гкал                 | 3,87           |
| 8        | Полезный отпуск тепловой энергии                                           | Гкал                 | 5 532,47       |
| 8.1      | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | Гкал                 | 112,82         |
| 8.2      | полезный отпуск тепловой энергии потребителям                              | Гкал                 | 5 419,65       |
|          | <b>Потребление топлива</b>                                                 |                      |                |
| 9        | Расход условного топлива на производство тепловой энергии                  | т.у.т.               | 865,24         |
| 9.1      | газ                                                                        | т.у.т.               | 865,24         |
| 10       | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии    |                      |                |
| 10.1     | газ                                                                        | тыс.м <sup>3</sup>   | 758,98         |
|          | справочно: лимит газа                                                      | тыс.м <sup>3</sup>   | 570,00         |
| 11       | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии            | кг/Гкал              | 154,90         |
| 12       | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал              | 155,41         |
|          | <b>Потребление электрической энергии</b>                                   |                      |                |
| 13       | Расход электрической энергии                                               | тыс.кВт.ч            | 133,26         |
| 14       | Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов    | кВт.ч/Гкал           | 23,94          |
|          | <b>Водопотребление</b>                                                     |                      |                |
| 15       | Водопотребление                                                            | м <sup>3</sup>       | 1 952,00       |
| 15.1     | питьевая холодная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"                    | м <sup>3</sup>       | 1 952,00       |
| 16       | Водоотведение                                                              | м <sup>3</sup>       | 2 060,00       |
| 16.1     | водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"                             | м <sup>3</sup>       | 2 060,00       |
| 17       | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов              | м <sup>3</sup> /Гкал | 0,35           |

из - [подпись]