



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


26.12.2012№ 612-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»
на 2012-2013 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.12.2012 № 1406:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» на 2012-2013 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
на 2012-2013 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012-2013 годы
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	14,320
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	8,920
2.1	тепловая нагрузка потребителей на потребителей, получающих тепловую энергию по сетям ЭСО	Гкал/ч	8,641
2.1.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	7,214
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию с коллекторов	Гкал/ч	0,279
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	19 256,49
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	460,23
	то же в % к выработке	%	2,39
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	18 796,26
5.1	полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов потребителям	Гкал	562,00
6	Покупная тепловая энергия	Гкал	2 894,00
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	21 128,26
8	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	866,26
	то же в % к отпуску в сеть	%	4,10
8.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	826,26
8.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	40,00
9	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	20 262,00
9.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	17 081,00
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	3 181,00
10	Итого полезный отпуск тепловой энергии (п.5.1+9)	Гкал	20 824,00
	Потребление топлива		
11	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	3 081,00
	газ	т.у.т.	3 081,00
12	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
12.1	газ	тыс.м ³	2 679,13
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	3 190,00
13	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	160,00
14	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	163,92
	Потребление электрической энергии		
15	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	508,25
16	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт ч/Гкал	27,04
	Водопотребление		
17	Водопотребление	м ³	14 962,00
17.1	питьевая холодная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	14 962,00
18	Водоотведение	м ³	14 962,00
18.1	водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	14 962,00
19	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,80