



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


26.12.2012№ 613-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «ЛЕСПРОМ СПб» на 2012 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.12.2012 № 1407:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «ЛЕСПРОМ СПб» на 2012 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "ЛЕСПРОМ СПб"
на 2012 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	19,800
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	13,820
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,400
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	83 177,46
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	3 415,14
	то же в % к выработке	%	4,11
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	79 762,32
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	79 762,32
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	435,32
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,55
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	394,50
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	40,82
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	79 327,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	42 540,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	36 787,00
	<i>Потребление топлива</i>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	17 503,87
9.1	древесно-топливная смесь	т.у.т.	17 503,87
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	древесно-топливная смесь	тыс.м ³	50 011,05
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	210,44
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	219,45
	<i>Потребление электрической энергии</i>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	2 223,21
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	27,87
	<i>Водопотребление</i>		
15	Водопотребление	м ³	2 172,00
15.1	из открытого водозабора	м ³	1 296,00
15.2	питьевая холодная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	876,00
16	Водоотведение	м ³	2 172,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,03

145 - 