



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


26.12.2012№ 614-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «ЛЕСПРОМ СПб» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.12.2012 № 1408:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «ЛЕСПРОМ СПб» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 26.12.2012 № 614-р

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "ЛЕСПРОМ СПб"
на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	19,800
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	13,820
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,400
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	69 011,54
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	2 836,37
	то же в % к выработке	%	4,11
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	66 175,17
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	66 175,17
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	361,17
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,55
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	320,35
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	40,82
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	65 814,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	816,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	64 998,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	14 523,09
9.1	древесно-топливная смесь	т.у.т.	14 523,09
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	древесно-топливная смесь	тыс.м ³	41 494,55
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	210,44
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	219,46
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт ч	1 844,50
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	27,87
	Водопотребление		
15	Водопотребление	м ³	2 069,00
15.1	из открытого водозабора	м ³	1 193,00
15.2	питьевая холодная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	876,00
16	Водоотведение	м ³	2 069,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,03

вс - 