



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


28.12.2012№ 653-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро
машиностроения «Малахит» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2012 № 1453:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Санкт-Петербургское
морское бюро машиностроения "Малахит" на 2013 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	6,880
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,583
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	2,783
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	6 650,33
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	140,16
	то же в % к выработке	%	2,11
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	6 510,17
6	Покупная тепловая энергия	Гкал	4 090,85
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	10 601,02
8	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	212,02
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,00
8.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	206,87
8.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	5,15
9	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	10 389,00
9.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	5 974,00
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	4 415,00
	Потребление топлива		
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	958,43
10.1	газ	т.у.т.	958,43
11	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
11.1	газ	тыс.м ³	836,33
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	880,00
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	144,12
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	147,22
	Потребление электрической энергии		
14	Расход электрической энергии	тыс. кВт.ч	169,72
15	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	26,07
	Водопотребление		
16	Водоснабжение	м ³	58,00
17	Водоотведение	м ³	58,00
18	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,01

16, - 10