



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.09.2015

№ 108-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга от 09.10.2013 № 280-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.09.2015 № 385:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.10.2013 № 280-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатация коммерческой недвижимости» на 2014-2017 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2017 годы» заменить словами «на 2014-2018 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью "Эксплуатация коммерческой недвижимости" на 2014-2018 годы**

№п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установленная мощность	Гкал/ч	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	<b>1,480</b>	<b>1,480</b>	<b>1,480</b>	<b>1,480</b>	<b>1,480</b>
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	2 301,53	2 301,53	2 301,53	2 301,53	2 301,53
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
	то же в % к выработке	%	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	2 284,50	2 284,50	2 284,50	2 284,50	2 284,50
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	2 284,50	2 284,50	2 284,50	2 284,50	2 284,50
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	33,08	33,08	33,08	33,08	33,08
	то же в % к отпуску в сеть	%	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	31,13	31,13	31,13	31,13	31,13
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
8	<b>Полезный отпуск тепловой энергии</b>	<b>Гкал</b>	<b>2 251,42</b>	<b>2 251,42</b>	<b>2 251,42</b>	<b>2 251,42</b>	<b>2 251,42</b>
	на отопление, вентиляцию, пар	Гкал	2 251,42	2 251,42	2 251,42	2 251,42	2 251,42
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	2 031,42	2 031,42	2 031,42	2 031,42	2 031,42
	<b>Потребление топлива</b>						
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	350,85	340,22	328,25	328,25	328,25
9.1	газ	т.у.т.	350,85	340,22	328,25	328,25	328,25
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии, в т.ч.:						
10.1	газ	тыс.м <sup>3</sup>	305,89	295,33	284,44	284,44	284,44
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	550,00	550,00	290,00	290,00	290,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	152,44	147,82	142,62	142,62	142,62
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	<b>153,58</b>	<b>148,92</b>	<b>143,68</b>	<b>143,68</b>	<b>143,68</b>
	<b>Потребление электрической энергии</b>						
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	<b>20,14</b>	<b>20,14</b>	<b>20,14</b>	<b>20,14</b>	<b>20,14</b>
	<b>Водопотребление</b>						
15	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	<b>0,035</b>	<b>0,035</b>	<b>0,035</b>	<b>0,035</b>	<b>0,035</b>