



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**16.09.2015**

№ 111-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга от 03.07.2013 № 137-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.09.2015 № 389:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.07.2013 № 137-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества высоковольтного оборудования «Электроаппарат» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «открытого акционерного общества» заменить словами «акционерного общества».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**



**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности акционерного общества высоковольтного  
оборудования "Электроаппарат" на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	9,130	9,130	9,130
2	<b>Тепловая нагрузка потребителей</b>	<b>Гкал/ч</b>	<b>7,560</b>	<b>7,647</b>	<b>7,647</b>
2.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	4,040	4,132	4,132
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	15 168,15	15 201,54	15 200,00
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	304,88	297,95	297,92
	<b>то же в % к выработке</b>	<b>%</b>	<b>2,01</b>	<b>1,96</b>	<b>1,96</b>
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	14 863,27	14 903,59	14 902,08
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	14 863,27	14 903,59	14 902,08
7	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	242,27	241,44	239,92
	<b>то же в % к отпуску в сеть</b>	<b>%</b>	<b>1,63</b>	<b>1,62</b>	<b>1,61</b>
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	232,34	230,83	229,99
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	9,93	9,93	9,93
8	<b>Полезный отпуск тепловой энергии, всего</b>	<b>Гкал</b>	<b>14 621,00</b>	<b>14 662,15</b>	<b>14 662,15</b>
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	7 993,00	8 034,15	8 034,15
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	6 628,00	6 628,00	6 628,00
	<i><b>Потребление топлива</b></i>				
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 349,85	2 348,21	2 323,38
9.1	газ	т.у.т.	2 349,85	2 348,21	2 323,38
10	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении				
10.1	газ	тыс.м <sup>3</sup>	2 048,69	2 059,83	2 013,33
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	2 400,00	3 100,00	3 100,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т/Гкал	154,92	154,47	152,85
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т/Гкал	158,10	157,56	155,91
	<i><b>Потребление электрической энергии</b></i>				
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт·ч	411,78	396,29	396,25
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	27,70	26,59	26,59
	<i><b>Водопотребление</b></i>				
15	Водопотребление	м <sup>3</sup>	415,11	447,11	447,06
15.1	холодная питьевая вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	415,11	447,11	447,06
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	415,11	447,11	447,06
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,03	0,03	0,03