



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

23.09.2015

№ 125-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 31.07.2013 № 169-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.09.2015 № 423:


1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.07.2013 № 169-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ИНН/КПП 7805519673/783801001) на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ИНН/КПП 7805519673/783801001)» заменить словами «общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания 282», слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2018 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**И.о.председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Г.Г.Сафаров

**Балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью
"Теплоснабжающая компания 282" на 2014-2018 годы**

	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установленная мощность	Гкал/ч	7,224	2,400	2,400	2,400	2,400
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	2,885	2,376	2,400	2,400	2,400
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	9 733,09	7 022,57	7 019,72	7 019,72	7 019,72
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	100,68	72,33	69,50	69,50	69,50
	то же в % к выработке	%	1,03	1,03	0,99	0,99	0,99
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	9 632,41	6 950,24	6 950,22	6 950,22	6 950,22
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	9 632,41	6 950,24	6 950,22	6 950,22	6 950,22
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	251,41	180,71	180,69	180,69	180,69
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,61	2,60	2,59	2,59	2,59
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	251,41	180,71	180,69	180,69	180,69
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	9 381,00	6 769,53	6 769,53	6 769,53	6 769,53
	отопление, вентиляция, пар и прочее	Гкал	9 381,00	6 769,53	6 769,53	6 769,53	6 769,53
	на горячее водоснабжение	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	9 381,00	6 769,53	6 769,53	6 769,53	6 769,53
	Потребление топлива						
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 462,10	1 054,98	1 054,97	1 054,97	1 054,97
9.1	газ	т.у.т.	1 462,10	1 054,98	1 054,97	1 054,97	1 054,97
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии						
10.1	газ	тыс.м ³	1 274,72	915,78	915,78	915,78	915,78
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	473,00	989,00	989,00	989,00	989,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	150,22	150,23	150,23	150,23	150,23
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	151,79	151,79	151,79	151,79	151,79
	Потребление электрической энергии						
13	Расход электрической энергии	тыс. кВт·ч	168,57	85,49	85,49	85,49	85,49
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	17,50	12,30	12,30	12,30	12,30
	Водопотребление						
15	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	657,00	491,61	139,00	139,00	139,00
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	657,00	491,61	139,00	139,00	139,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,07	0,07	0,02	0,02	0,02