



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**23.09.2015**№ **126-р**

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга от 25.10.2013 № 303а-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.09.2015 № 425:


1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.10.2013 № 303а-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Русские самоцветы» на 2014-2017 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2017 годы» заменить словами «на 2014-2018 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**И.о.председателя  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Г.Г.Сафаров**

**Балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества "Русские самоцветы" на 2014-2018 годы**

| №<br>п.п.                                | Наименование показателя                                                        | Единицы<br>измерения | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год  | 2017 год  | 2018 год  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                                        | 2                                                                              | 3                    | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |
| 1                                        | Установленная мощность                                                         | Гкал/ч               | 16,16     | 16,16     | 16,16     | 16,16     | 16,16     |
| 2                                        | Тепловая нагрузка потребителей                                                 | Гкал/ч               | 14,419    | 14,419    | 14,419    | 14,419    | 14,419    |
| 2.1                                      | тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды                    | Гкал/ч               | 11,008    | 13,708    | 13,708    | 13,708    | 13,708    |
| 2.2                                      | тепловая нагрузка сторонних потребителей                                       | Гкал/ч               | 3,411     | 0,711     | 0,711     | 0,711     | 0,711     |
| 3                                        | Выработка тепловой энергии                                                     | Гкал                 | 27 069,69 | 16 291,36 | 16 291,36 | 16 291,36 | 16 291,36 |
| 4                                        | Расход на собственные нужды                                                    | Гкал                 | 297,77    | 179,20    | 179,20    | 179,20    | 179,20    |
|                                          | то же в % к выработке                                                          | %                    | 1,10      | 1,10      | 1,10      | 1,10      | 1,10      |
| 5                                        | Отпуск тепловой энергии с коллекторов                                          | Гкал                 | 26 771,92 | 16 112,15 | 16 112,15 | 16 112,15 | 16 112,15 |
| 6                                        | Отпуск тепловой энергии в сеть                                                 | Гкал                 | 26 771,92 | 16 112,15 | 16 112,15 | 16 112,15 | 16 112,15 |
| 7                                        | Потери тепловой энергии в сети, всего                                          | Гкал                 | 1 335,92  | 804,00    | 804,00    | 804,00    | 804,00    |
|                                          | то же в % к отпуску в сеть                                                     | %                    | 4,99      | 4,99      | 4,99      | 4,99      | 4,99      |
| 7.1                                      | потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов                           | Гкал                 | 1 247,11  | 715,19    | 715,19    | 715,19    | 715,18    |
| 7.2                                      | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя                                | Гкал                 | 88,81     | 88,81     | 88,81     | 88,81     | 88,81     |
| 8                                        | Полезный отпуск тепловой энергии                                               | Гкал                 | 25 436,00 | 15 308,15 | 15 308,15 | 15 308,15 | 15 308,15 |
| 8.1                                      | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды     | Гкал                 | 19 398,00 | 14 024,15 | 14 024,15 | 14 024,15 | 14 024,15 |
| 8.2                                      | полезный отпуск тепловой энергии потребителям                                  | Гкал                 | 6 038,00  | 1 284,00  | 1 284,00  | 1 284,00  | 1 284,00  |
| <b>Потребление топлива</b>               |                                                                                |                      |           |           |           |           |           |
| 9                                        | Расход условного топлива на производство тепловой энергии                      | т.у.т.               | 4 055,41  | 2 440,67  | 2 440,67  | 2 440,67  | 2 432,75  |
| 9.1                                      | газ                                                                            | т.у.т.               | 4 055,41  | 2 440,67  | 2 440,67  | 2 440,67  | 2 432,75  |
| 10                                       | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии        |                      |           |           |           |           |           |
| 10.1                                     | газ                                                                            | тыс.м <sup>3</sup>   | 3 535,67  | 2 118,64  | 2 118,64  | 2 118,64  | 2 108,10  |
| 11                                       | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии                | кг.у.т./Гкал         | 149,81    | 149,81    | 149,81    | 149,81    | 149,33    |
| 12                                       | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов     | кг.у.т./Гкал         | 151,48    | 151,48    | 151,48    | 151,48    | 150,99    |
| <b>Потребление электрической энергии</b> |                                                                                |                      |           |           |           |           |           |
| 13                                       | Расход электрической энергии                                                   | тыс.кВт.ч            | 586,31    | 352,86    | 352,86    | 352,86    | 352,86    |
| 14                                       | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт.ч/Гкал           | 21,90     | 21,90     | 21,90     | 21,90     | 21,90     |
| <b>Водопотребление</b>                   |                                                                                |                      |           |           |           |           |           |
| 15                                       | Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"             | м <sup>3</sup>       | 11 373,42 | 6 844,87  | 6 844,87  | 6 844,87  | 6 844,87  |
| 16                                       | Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"                                 | м <sup>3</sup>       | 2 715,52  | 6 844,87  | 6 844,87  | 6 844,87  | 6 844,87  |
| 17                                       | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов                  | м <sup>3</sup> /Гкал | 0,42      | 0,42      | 0,42      | 0,42      | 0,42      |