



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

23.09.2015

№ 127-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью
«Пулковская ТЭЦ» на 2016-2018 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.09.2015 № 426:

1. Согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Пулковская ТЭЦ» на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Считать утратившими силу:

2.1. распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.07.2013 № 158-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Пулковская ТЭЦ» на 2014-2017 годы»;

2.2. распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.08.2014 № 185-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.07.2013 № 158-р».

**И.о.председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Г.Г.Сафаров

**Балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью
"Пулковская ТЭЦ" на 2016-2018 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	234,00	234,00	234,00
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	53,04	53,04	53,04
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	84 863,39	84 863,39	84 863,39
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	2 552,29	2 552,29	2 552,29
	то же в % к выработке	%	3,01	3,01	3,01
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	82 311,10	82 311,10	82 311,10
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	82 311,10	82 311,10	82 311,10
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	6 687,00	6 687,00	6 687,00
	то же в % к отпуску в сеть	%	8,12	8,12	8,12
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	6 301,00	6 301,00	6 301,00
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	386,00	386,00	386,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	75 624,10	75 624,10	75 624,10
	Потребление топлива				
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	12 555,73	12 555,73	12 555,73
9.1	газ	т.у.т.	12 555,73	12 555,73	12 555,73
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
10.1	газ	тыс.м ³	10 880,18	10 880,18	10 880,18
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	10 140,00	10 140,00	10 140,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т/Гкал	147,95	147,95	147,95
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т/Гкал	152,54	152,54	152,54
	Потребление электрической энергии				
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	2 058,96	2 058,96	2 058,96
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	25,01	25,01	25,01
	Водопотребление				
15	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	тыс.м ³	7,44	7,44	7,44
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	тыс.м ³	15,87	15,87	15,87
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,09	0,09	0,09