



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**


25.09.2015№ 134-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью
«Воздушные Ворота Северной Столицы» на 2016-2018 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.09.2015 № 460:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы» на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

**И.о.председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Г.Г.Сафаров

**Балансы тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы» на 2016-2018 годы**

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	33,02	33,02	33,02
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	45,937	45,937	45,937
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	28,536	28,536	28,536
2.2	тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	17,401	17,401	17,401
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	59 403,98	59 403,98	59 403,98
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	1 378,17	1 378,17	1 378,17
	то же в % к выработке	%	2,32	2,32	2,32
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	58 025,81	58 025,81	58 025,81
6	Покупка тепловой энергии (ГУП "ТЭК СПб")	Гкал	23 080,71	23 080,71	23 080,71
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	81 106,52	81 106,52	81 106,52
8	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	3 640,92	3 640,92	3 640,92
	то же в % к отпуску в сеть	%	4,49	4,49	4,49
8.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	554,52	554,52	554,52
8.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	3 086,40	3 086,40	3 086,40
9	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	77 465,60	77 465,60	77 465,60
9.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	66 808,11	66 808,11	66 808,11
9.2	полезный отпуск тепловой энергии сторонним потребителям	Гкал	10 657,49	10 657,49	10 657,49
Потребление топлива					
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	9 092,79	9 092,79	9 092,79
10.1	газ	т.у.т.	9 092,79	9 092,79	9 092,79
11	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
11.1	газ	тыс.м ³	7 879,37	7 879,37	7 879,37
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	23 074,00	23 074,00	23 074,00
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у. т./Гкал	153,07	153,07	153,07
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у. т./Гкал	156,70	156,70	156,70
Потребление электрической энергии					
14	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	1 471,54	1 471,54	1 471,54
	в т.ч. собственная выработка	тыс.кВт.ч	1 471,54	1 471,54	1 471,54
15	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	25,36	25,36	25,36
Водопотребление					
16	Покупка холодной питьевой воды ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	46 420,64	46 420,64	46 420,64
17	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	73,83	73,83	73,83
18	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,80	0,80	0,80
19	Покупка теплоносителя	м ³	77 790,59	77 790,59	77 790,59