



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30.09.2015

№ 141-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью
«Энергопромсервис» на 2015-2018 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.09.2015 № 482:

1. Согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Энергопромсервис» на 2015-2018 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Считать утратившими силу:

2.1. распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.09.2013 № 242-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Энергопромсервис» на 2014-2016 годы».

2.2. распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.08.2014 № 163-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.09.2013 № 242-р».

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью
"Энергопромсервис" на 2015-2018 годы**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Установленная мощность	Гкал/ч	16,88	16,88	16,88	16,88
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	16,48	16,48	16,48	16,48
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	35 737,00	35 737,00	35 737,00	35 737,00
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	178,00	178,00	178,00	178,00
	то же в % к выработке	%	0,50	0,50	0,50	0,50
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	35 559,00	35 559,00	35 559,00	35 559,00
6	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	35 559,00	35 559,00	35 559,00	35 559,00
	<i>Потребление топлива</i>					
7	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в том числе:	т.у.т.	5 524,80	5 525,51	5 525,51	5 525,51
7.1	газ	т.у.т.	5 524,80	5 525,51	5 525,51	5 525,51
8	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии					
8.1	газ	тыс.м ³	4 795,83	4 788,14	4 788,14	4 788,14
9	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т/Гкал	154,60	154,62	154,62	154,62
10	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т/Гкал	155,37	155,39	155,39	155,39
	<i>Потребление электрической энергии</i>					
11	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	686,64	686,64	686,64	686,64
12	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	19,31	19,31	19,31	19,31
	<i>Водопотребление</i>					
13	Водоснабжение	тыс.м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Водоотведение	тыс.м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00