



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**


05.10.2015№ 163-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Магистраль»
на 2018 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.10.2015 № 538:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Магистраль» на 2018 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

Баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества "Асфальтобетонный завод "Магистраль" на 2018 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2018 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	10,400
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,421
2.1	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	1,172
2.2	потребителям, получающим тепловую энергию с коллекторов	Гкал/ч	2,249
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	30 738,12
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	711,03
	то же в % к выработке	%	2,31
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	30 027,09
6	Полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов потребителям	Гкал	19 700,00
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	10 327,09
8	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	57,09
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,55
8.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	52,69
8.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	4,40
9	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	10 270,00
9.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	10 270,00
10	Итого полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	29 970,00
	Потребление топлива		
11	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	4 865,00
11.1	газ	т.у.т.	4 865,00
12	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
12.1	газ	тыс. м ³	4 230,44
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	7 200,00
13	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	158,27
14	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	162,02
	Потребление электрической энергии		
15	Расход электрической энергии	тыс.кВт·ч	662,65
16	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	22,07
	Водопотребление		
17	Водоснабжение	м ³	10 837,00
17.1	холодная питьевая вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	10 837,00
18	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,36