



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

05.10.2015

№ 165-р


**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью
«КОСМ «Энерго» на 2018 год и о внесении изменения в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.09.2013 № 269-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.10.2015 № 543:

1. Согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «КОСМ «Энерго» на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.09.2013 № 269-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «КОСМ «Энерго» на 2014-2017 годы», изложив приложение к распоряжению согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Баланс тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью "КОСМ "Энерго" на 2018 год**

№	Наименование показателя	Единицы измерения	2018 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	19,50
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	6,89
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	17 559,28
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	379,28
	то же в % к выработке	%	2,16
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	17 180,00
6	Полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов потребителям	Гкал	17 180,00
6.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	0,00
6.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	17 180,00
	Потребление топлива		
7	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 577,48
7.1	газ	т.у.т.	2 577,48
8	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
8.1	газ	тыс. м ³	2 233,52
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	2 600,00
9	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	146,79
10	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	150,03
	Потребление электрической энергии		
11	Расход электрической энергии	тыс. кВт·ч	320,00
12	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	18,63
	Водопотребление		
13	Покупка холодной воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	13 572,20
14	Водоотведение	м ³	13 572,20
15	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,79

**Балансы тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью "КОСМ "Энерго" на 2014-2017 годы**

	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Установленная мощность	Гкал/ч	19,50	19,50	19,50	19,50
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	6,88	6,88	6,89	6,89
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	17 570,00	17 561,40	17 559,28	17 559,28
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	390,00	381,40	379,28	379,28
	то же в % к выработке	%	2,22	2,17	2,16	2,16
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	17 180,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00
6	Полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов потребителям	Гкал	17 180,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00
6.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	17 180,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00
	Потребление топлива					
7	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 675,96	2 578,34	2 577,48	2 577,48
7.1	газ	т.у.т.	2 675,96	2 578,34	2 577,48	2 577,48
8	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии					
8.1	газ	тыс. м ³	2 343,22	2 238,14	2 233,52	2 233,52
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
9	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	152,30	146,82	146,79	146,79
10	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	155,76	150,08	150,03	150,03
	Потребление электрической энергии					
11	Расход электрической энергии	тыс. кВт·ч	283,47	283,47	320,00	320,00
12	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	16,50	16,50	18,63	18,63
	Водопотребление					
13	Покупка холодной воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	13 572,20	13 572,20	13 572,20	13 572,20
14	Водоотведение	м ³	13 572,20	8 409,35	13 572,20	13 572,20
15	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,79	0,79	0,79	0,79