



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.10.2015


№ 176-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества «Эксплуатационно-энергетическая
управляющая компания «Авангард-Энерго» на 2018 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.10.2015 № 578:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «Эксплуатационно-энергетическая управляющая компания «Авангард-Энерго» на 2018 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Баланс тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества
"Эксплуатационно-энергетическая управляющая компания
"Авангард-Энерго" на 2018 год**

| №п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 год |
|------|---|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 15,248 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 23 865,10 |
| 3 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 456,31 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 1,91 |
| 3.1 | потери через изоляцию трубопроводов | Гкал | 456,31 |
| 3.2 | потери с утечкой теплоносителя | Гкал | 0,00 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 23 408,79 |