



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

09.10.2015


№ 181-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Северная мануфактура»
на 2017-2018 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.10.2015 № 592:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Северная мануфактура» на 2017-2018 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества
"Северная мануфактура" на 2017-2018 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План на 2017 год	План на 2018 год
1	2	3	4	5
1	Установленная мощность	Гкал/ч	10,04	10,04
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,847	3,847
2.1	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "Северная мануфактура"	Гкал/ч	3,603	3,603
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "Северная мануфактура" и ГУП "ТЭК Санкт - Петербурга"	Гкал/ч	0,233	0,233
2.3	тепловая нагрузка для компенсации потерь в сетях ГУП "ТЭК Санкт - Петербурга"	Гкал/ч	0,011	0,011
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	7 948,08	7 948,08
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	139,89	139,89
	то же в % к выработке	%	1,76	1,76
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	7 808,19	7 808,19
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	7 808,19	7 808,19
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	270,84	270,84
	то же в % к отпуску в сеть	%	3,47	3,47
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	261,70	261,70
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	9,14	9,14
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	7 537,36	7 537,36
8.1	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "Северная мануфактура"	Гкал	7 019,84	7 019,84
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "Северная мануфактура" и ГУП "ТЭК Санкт - Петербурга"	Гкал	489,90	489,90
8.3	полезный отпуск тепловой энергии для компенсации потерь в сетях ГУП "ТЭК Санкт - Петербурга"	Гкал	27,62	27,62
	<i>Потребление топлива</i>			
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	1 223,69	1 223,69
9.1	газ	т.у.т.	1 223,69	1 223,69
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии			
10.1	газ	тыс. м ³	1 060,39	1 060,39
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	1 183,00	1 183,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т/Гкал	153,96	153,96
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т/Гкал	156,72	156,72
	<i>Потребление электрической энергии</i>			
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	224,33	224,33
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	28,73	28,73
	<i>Водопотребление</i>			
15	Покупка холодной питьевой воды у ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	1 171,23	1 171,23
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	1 171,23	1 171,23
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,15	0,15