



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2015


№ 183-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ»
на 2016 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.10.2015 № 599:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ» на 2016 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной
ответственностью "ЭНЕРГИЯ" на 2016 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2016 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	1,89
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	1,740
	в т.ч. потребителей получающих по сетям ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	1,704
	в т.ч. на компенсацию потерь ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	0,040
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	4 250,55
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	11,48
	то же в % к выработке	%	0,27
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	4 238,30
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	4 238,30
7	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	0,00
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,00
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	0,00
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	0,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	4 238,30
	на отопление	Гкал	4 238,30
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	4 128,02
8.2	на компенсацию потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	110,28
9	Реализованный полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	
	<i>Потребление топлива</i>		
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	648,78
10.1	газ	т.у.т.	648,78
11	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении		
11.1	газ	тыс.м ³	562,20
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	550,00
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	152,63
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	153,07
	<i>Потребление электрической энергии</i>		
14	Расход электрической энергии (НН)	тыс.кВт·ч	93,41
15	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	22,04
	<i>Водопотребление</i>		
16	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	295,13
	на собственные нужды	м ³	295,13
	на потери в сетях	м ³	0,00
	на горячее водоснабжение, в том числе:	м ³	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	м ³	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	м ³	0,00
17	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	115,19
18	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м³/Гкал	0,07