



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

20.11.2015

№ 234-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 03.06.2013 № 105-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.11.2015 № 712:


1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.06.2013 № 105-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» на 2014-2017 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «открытого акционерного общества «Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» на 2014-2017 годы» заменить словами «публичного акционерного общества «Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» на 2014-2018 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Балансы тепловой энергии и мощности
публичного акционерного общества "Прядильно-ниточный комбинат "Красная нить" на 2014-2018 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установленная мощность	Гкал/ч	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	9,807	9,807	9,807	9,807	9,807
2.1	потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "ПНК "Красная нить"	Гкал/ч	9,256	9,256	9,807	9,807	9,807
2.1.1	производственные и хозяйственные нужды ОАО "ПНК "Красная нить"	Гкал/ч	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090
2.1.2	иные потребители	Гкал/ч	0,166	0,166	0,717	0,717	0,717
2.2	потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ГУП "ГЭК СПб"	Гкал/ч	0,535	0,535	0,000	0,000	0,000
2.3	для компенсации потерь в сетях ГУП "ГЭК СПб"	Гкал/ч	0,016	0,016	0,000	0,000	0,000
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	27 636,50	26 780,85	26 770,24	26 770,24	26 770,24
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	657,47	637,11	637,11	637,11	637,11
	то же в % к выработке	%	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	26 979,03	26 143,74	26 133,13	26 133,13	26 133,13
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	26 979,03	26 143,74	26 133,13	26 133,13	26 133,13
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	412,03	389,54	378,93	378,93	378,93
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,53	1,49	1,45	1,45	1,45
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	398,93	376,44	365,83	365,83	365,83
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	26 567,00	25 754,20	25 754,20	25 754,20	25 754,20
8.1	потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "ПНК "Красная нить"	Гкал	23 471,00	22 658,20	25 754,20	25 754,20	25 754,20
8.1.1	производственные и хозяйственные нужды ОАО "ПНК "Красная нить"	Гкал	22 663,00	21 850,20	21 850,20	21 850,20	21 850,20
8.1.2	иные потребители	Гкал	808,00	808,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00
8.2	потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ГУП "ГЭК СПб"	Гкал	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00
8.3	для компенсации потерь в сетях ГУП "ГЭК СПб"	Гкал	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Потребление топлива</i>						
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	4 169,61	4 172,46	4 226,67	4 221,45	4 216,22
9.1	газ	т.у.т.	4 169,61	4 172,46	4 226,67	4 221,45	4 216,22
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии						
10.1	газ	тыс. м ³	3 635,24	3 621,92	3 662,63	3 658,10	3 653,57
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	150,87	155,80	157,89	157,89	157,89
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	154,55	159,60	161,74	161,54	161,34
	<i>Потребление электрической энергии</i>						
13	Расход электрической энергии (СН2)	тыс. кВт.ч	484,81	469,80	469,61	469,61	469,61
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97
	<i>Водопотребление</i>						
15	Водоснабжение	тыс. м ³	27,09	26,67	26,66	26,66	26,66
	в т.ч. забор воды из открытых водоемов	тыс. м ³	27,09	26,67	26,66	26,66	26,66
16	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	1,0	1,02	1,02	1,02	1,02