



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.01.2015

№ 4-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества «ЗМК-Имущественный комплекс»
на 2015 год**

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 09.12.2014 № 906 «Об утверждении схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2030 года», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.01.2015 № 7:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «ЗМК-Имущественный комплекс» на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества
"ЗМК - Имущественный комплекс" на 2015 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	17,190
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	9,435
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	2,124
	на потребителей, получающих тепловую энергию по сетям ЭСО	Гкал/ч	7,311
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	17 227,16
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	584,00
	то же в % к выработке	%	3,39
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	16 643,16
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	16 643,16
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	361,16
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,17
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	354,56
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	6,60
8	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям по тепловым сетям	Гкал	16 282,00
	на отопление, вентиляцию, пар и прочее	Гкал	15 361,00
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	921,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	921,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	6 246,50
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	10 035,50
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 716,66
	газ	т.у.т.	2 716,66
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м ³	2 358,21
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т/Гкал	157,70
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т/Гкал	163,23
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	496,96
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	29,86
	Водопотребление		
15	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	15 537,40
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	184,33
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,93

