



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

10.06.2015

№ 48-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 14.06.2013 № 115-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.06.2015 № 135:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.06.2013 № 115-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Завод «Реконд» на 2014-2017 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2017 годы» заменить словами «на 2014-2018 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**И.о. председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



И.И.Бугославская

**Балансы тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Завод "Реконд" на 2014-2018 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установленная мощность	Гкал/ч	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	10,044	10,044	10,044	10,044	10,04
	в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	7,203	7,203	7,203	7,203	7,20
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	16 266,62	16 257,63	16 250,26	16 250,26	16 250,26
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	634,40	634,05	633,76	633,76	633,76
	то же в % к выработке	%	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	15 632,22	15 623,58	15 616,50	15 616,50	15 616,50
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	15 632,22	15 623,58	15 616,50	15 616,50	15 616,50
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1 114,22	1 105,58	1 098,50	1 098,50	1 098,50
	то же в % к отпуску в сеть	%	7,13	7,08	7,03	7,03	7,03
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	1 061,69	1 061,69	1 061,69	971,71	971,71
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	52,53	43,89	36,81	126,79	126,79
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	14 518,00	14 518,00	14 518,00	14 518,00	14 518,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	8 673,00	8 673,00	8 673,00	8 673,00	8 673,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	5 845,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00
	<i>Потребление топлива</i>						
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 535,55	2 534,14	2 533,00	2 533,00	2 533,00
9.1	газ	т.у.т.	2 535,55	2 534,14	2 533,00	2 533,00	2 533,00
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии						
10.1	газ	тыс.м ³	2 210,32	2 200,35	2 198,78	2 198,78	2 198,78
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	162,20	162,20	162,20	162,20	162,20
	<i>Потребление электрической энергии</i>						
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт*ч	584,65	571,82	557,82	557,82	557,82
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт*ч/Гкал	37,40	36,60	35,72	35,72	35,72
	<i>Водопотребление</i>						
15	Покупка холодной питьевой воды у ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	6 721,85	6 718,14	6 715,10	6 715,10	6 715,10
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	6 721,85	6 718,14	6 715,10	6 715,10	6 715,10
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43