



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

22.06.2015

№ 58-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью «ЛТК-Терминал»  
на 2016 год**

В соответствии с приказом Минэнерго России от 09.12.2014 № 906 «Об утверждении схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2030 года», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.06.2015 № 164:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «ЛТК-Терминал» на 2016 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**



**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью  
"ПТК-Терминал" на 2016 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2016 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	24,86
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	7,980
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	7,820
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	36 906,00
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	2 686,76
	то же в % к выработке	%	7,28
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	34 219,24
6	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	537,24
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,57
6.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	139,76
6.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	397,48
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	33 682,00
7.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	33 296,00
7.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	386,00
	<i>Потребление топлива</i>		
8	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	5 502,92
8.1	мазут	т.у.т.	5 502,92
9	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
9.1	мазут	т	3 970,36
10	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	149,11
11	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	160,81
	<i>Потребление электрической энергии</i>		
12	Расход электрической энергии	тыс.кВт·ч	665,56
13	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	19,45
	<i>Водопотребление</i>		
14	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	54 750,79
15	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	54 750,79
16	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	1,60