



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.08.2015


№ 80-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь»
на 2015 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.08.2015 № 247:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь» на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества Судостроительный завод "Северная
верфь" на 2015 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	0,00
2	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	105,71
2.1	тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	29,28
2.2	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	76,43
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	0,00
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	0,00
	то же в % к выработке	%	0,00
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	0,00
6	Покупная тепловая энергия	Гкал	146 076,32
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	146 076,32
8	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	14 768,32
	то же в % к отпуску в сеть	%	10,11
8.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	12 698,10
8.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	2 070,21
9	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	131 308,00
9.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	75 447,63
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	55 860,37
	<i>Потребление топлива</i>		
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00
10.1	газ	т.у.т.	0,00
11	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		0,00
11.1	газ	тыс.м ³	0,00
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	0,00
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	0,00
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	0,00
	<i>Потребление электрической энергии</i>		
14	Расход электрической энергии	тыс.кВт•ч	0,00
15	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт•ч/Гкал	0,00
	<i>Водопотребление</i>		
16	Покупка теплоносителя от ОАО "ТГК-1"	м ³	129 446,80
17	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	0,00
18	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,00