



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


**31.05.2013**№ 102-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью «Адамант»  
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.05.2013 № 404:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Адамант» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью "Адамант" на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	9,55	9,55	9,55
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	1,440	1,440	1,440
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	3 613,85	3 613,85	3 613,85
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	23,85	23,85	23,85
	то же в % к выработке	%	0,66	0,66	0,66
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	3 590,00	3 590,00	3 590,00
6	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	3 590,00	3 590,00	3 590,00
	<i>Потребление топлива</i>				
7	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	556,21	556,21	556,21
7.1	газ	т.у.т.	556,21	556,21	556,21
8	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
8.1	газ	тыс.м <sup>3</sup>	484,92	484,92	484,92
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	1 107,00	1 107,00	1 107,00
9	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	153,91	153,91	153,91
10	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	154,93	154,93	154,93
	<i>Потребление электрической энергии</i>				
11	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	115,96	115,96	115,96
12	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВтч/Гкал	32,30	32,30	32,30
	<i>Водопотребление</i>				
13	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	15,00	15,00	15,00
14	Водоотведение	м <sup>3</sup>	15,00	15,00	15,00
15	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,004	0,004	0,004

Вн - [подпись]