



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


23.01.2012№ 11-р

О согласовании баланса тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Софийский бульвар» на 2012 год

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.01.2012 № 25:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Софийский бульвар» на 2012 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В. Коптин**

Баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью "Софийский бульвар" на 2012 год

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	10,00
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	6,074
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	16 370,59
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	234,10
	то же в % к выработке	%	1,43
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	16 136,49
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	16 136,49
7	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	1 118,26
	то же в % к отпуску в сеть	%	6,93
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	976,14
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	142,12
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	15 018,23
	<i>отопление, вентиляция, пар, прочее</i>	Гкал	10 209,44
	<i>ГВС в открытой системе теплоснабжения</i>	Гкал	4 808,79
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	0,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	15 018,23
	<i>Потребление топлива</i>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 806,30
9.1	в том числе: газ	т.у.т.	2 806,30
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	в том числе: газ	тыс.м ³	2 461,66
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	2 950,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	171,42
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	173,91
	<i>Потребление электрической энергии</i>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	383,89
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	23,79
	<i>Водопотребление</i>		
15	Водоснабжение	тыс.м ³	95,00
15.1	на собственные нужды ООО "Софийский бульвар"	тыс.м ³	14,84
15.2	на ГВС в открытой системе теплоснабжения	тыс.м ³	80,16
16	Водоотведение	тыс.м ³	11,43
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	5,89