



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


18.05.2012№ 110-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2012-2013 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.05.2012 № 314:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2012-2013 годы согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В. Коптин**

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от 18.05.2012 № 110-р

**Баланс тепловой энергии и мощности государственного  
унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга"  
на 2012-2013 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012-2013 годы
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	21,000
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	20,300
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	7,830
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	53 402,15
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	1 281,65
	то же в % к выработке	%	2,40
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	52 120,50
6	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	52 120,50
6.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	7 620,50
6.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	44 500,00
	<b>Потребление топлива</b>		
7	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	8 462,17
7.1	газ	т.у.т.	8 462,17
8	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
8.1	газ	тыс. м <sup>3</sup>	7 422,96
	справочно: лимит газа	тыс. м <sup>3</sup>	6 871,60
9	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	158,46
10	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	162,36
	<b>Потребление электрической энергии</b>		
11	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	749,49
12	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	14,38
	<b>Водопотребление</b>		
13	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	36 247,80
14	Водоотведение	м <sup>3</sup>	32 120,00
15	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,70