



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


14.06.2013№ 115-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества «Завод «Реконд»  
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.06.2013 № 432:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Завод «Реконд» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества "Завод "Реконд" на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	Установленная мощность	Гкал/ч	19,50	19,50	19,50
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	10,044	10,044	10,044
	в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	7,203	7,203	7,203
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	16 266,62	16 257,63	16 250,26
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	634,40	634,05	633,76
	то же в % к выработке	%	3,90	3,90	3,90
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	15 632,22	15 623,58	15 616,50
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	15 632,22	15 623,58	15 616,50
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1 114,22	1 105,58	1 098,50
	то же в % к отпуску в сеть	%	7,13	7,08	7,03
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	1 061,69	1 061,69	1 061,69
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	52,53	43,89	36,81
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	14 518,00	14 518,00	14 518,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	8 673,00	8 673,00	8 673,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	5 845,00	5 845,00	5 845,00
<b>Потребление топлива</b>					
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 535,55	2 534,14	2 533,00
9.1	газ	т.у.т.	2 535,55	2 534,14	2 533,00
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
10.1	газ	тыс.м <sup>3</sup>	2 210,32	2 209,10	2 208,10
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	2 600,00	2 600,00	2 600,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	155,87	155,87	155,87
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг.у.т./Гкал	162,20	162,20	162,20
<b>Потребление электрической энергии</b>					
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт·ч	584,65	571,82	557,82
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	37,40	36,60	35,72
<b>Водопотребление</b>					
15	Водоснабжение	тыс.м <sup>3</sup>	6,72	6,72	6,72
	в т.ч. питьевая вода (ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")	тыс.м <sup>3</sup>	6,72	6,72	6,72
16	Водоотведение	тыс.м <sup>3</sup>	6,72	6,72	6,72
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,43	0,43	0,43