



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

09.07.2014№ 118 -р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 02.08.2013 № 175-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 482:


1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 02.08.2013 № 175-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности Северо-Запад» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Балансы тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью "Системы Безопасности Северо-Запад"
на 2014-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Установленная мощность	Гкал/ч	16,25	16,25	16,25	16,25
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	15,600	15,600	15,600	15,600
2.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	31 908,94	31 612,98	31 612,98	31 612,98
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	558,41	268,76	268,76	268,76
	то же в % к выработке	%	1,75	0,85	0,85	0,85
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	31 350,53	31 344,22	31 344,22	31 344,22
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	31 350,53	31 344,22	31 344,22	31 344,22
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	244,53	238,22	238,22	238,22
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,78	0,76	0,76	0,76
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	224,53	218,22	218,22	218,22
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	20,00	20,00	20,00	20,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	31 106,00	31 106,00	31 106,00	31 106,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	31 106,00	31 106,00	31 106,00	31 106,00
	Потребление топлива					
9	Расход условного топлива	т.у.т.	4 964,67	4 880,00	4 880,00	4 880,00
9.1	газ	т.у.т.	4 964,67	4 880,00	4 880,00	4 880,00
10	Расход топлива в натуральном выражении					
10.1	газ	тыс.м ³	4 328,40	4 236,11	4 236,11	4 236,11
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	155,59	154,37	154,37	154,37
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	158,36	155,69	155,69	155,69
	Потребление электрической энергии					
13	Расход электрической энергии	тыс. кВт·ч	716,99	600,82	600,82	600,82
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	22,87	19,17	19,17	19,17
	Водопотребление					
15	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	774,00	774,00	774,00	774,00
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	774,00	774,00	774,00	774,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,02	0,02	0,02	0,02

14-004