



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

26.06.2013№ 124-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью «Троя»
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 457:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Троя» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**И.о. председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



И.А.Болтенков

**Балансы тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью "Троя" на 2014-2016 годы**

№п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	4,80	4,80	4,80
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	2,207	2,207	2,207
2.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,044	0,044	0,044
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	5 194,89	5 194,37	5 193,85
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	17,14	17,14	17,14
	то же в % к выработке	%	0,33	0,33	0,33
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	5 177,75	5 177,23	5 176,71
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	5 177,75	5 177,23	5 176,71
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	21,75	21,23	20,71
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,42	0,41	0,40
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	17,88	17,36	16,84
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	3,87	3,87	3,87
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 156,00	5 156,00	5 156,00
8.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	113,00	113,00	113,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	5 043,00	5 043,00	5 043,00
	Потребление топлива				
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	802,29	799,83	797,37
9.1	газ	т.у.т.	802,29	799,83	797,37
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
10.1	газ	тыс.м ³	699,47	697,32	695,18
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	567,00	567,00	567,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	154,44	153,98	153,52
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	154,95	154,49	154,03
	Потребление электрической энергии				
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт·ч	82,02	82,01	82,00
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	15,84	15,84	15,84
	Водопотребление				
15	Водопотребление	м ³	1 687,00	1 605,00	1 501,00
15.1	питьевая холодная вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	1 687,00	1 605,00	1 501,00
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	1 780,00	1 698,00	1 594,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,33	0,31	0,29