



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

18.07.2014

№ 141-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга от 02.08.2013 № 178-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.07.2014 № 548:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 02.08.2013 № 178-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Кожа» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**



**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества "Кожа" на 2014-2017 годы**

№ п.п.	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Установленная мощность	Гкал/ч	18,00	18,00	18,00	18,00
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	4,830	4,830	4,830	4,830
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	2,850	2,850	2,850	2,850
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	17 079,51	16 653,03	16 653,03	16 653,03
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	204,95	199,84	199,84	199,84
	то же в % к выработке	%	1,20	1,20	1,20	1,20
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	16 874,56	16 453,19	16 453,19	16 453,19
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	16 874,56	16 453,19	16 453,19	16 453,19
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	153,56	149,72	149,72	149,72
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,91	0,91	0,91	0,91
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	153,56	58,18	58,18	58,18
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	0,00	91,54	91,54	91,54
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	16 721,00	16 303,47	16 303,47	16 303,47
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	11 049,00	10 659,04	10 659,04	10 659,04
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	5 672,00	5 644,43	5 644,43	5 644,43
<b>Потребление топлива</b>						
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 714,79	2 680,12	2 680,12	2 680,12
9.1	газ	т.у.т.	2 714,79	2 680,12	2 680,12	2 680,12
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии					
10.1	газ	тыс м <sup>3</sup>	2 366,86	2 326,49	2 326,49	2 326,49
	справочно: лимит газа	тыс м <sup>3</sup>	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	158,95	160,94	160,94	160,94
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	160,88	162,89	162,89	162,89
<b>Потребление электрической энергии</b>						
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт·ч	525,64	475,40	475,40	475,40
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	31,15	28,89	28,89	28,89
<b>Водопотребление</b>						
15	Забор воды из открытых водоемов	м <sup>3</sup>	7 256,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	5 765,00	5 227,70	5 227,70	5 227,70
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,43	0,43	0,43	0,43

*И.И. - А.И.*