



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

21.07.2014

№ 142-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга от 02.08.2013 № 179-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.07.2014 № 555:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 02.08.2013 № 179-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Приморский парк Победы» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**



**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества  
"Приморский парк Победы" на 2014-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Установленная мощность	Гкал/ч	1,19	1,19	1,19	1,19
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	0,90	0,90	0,90	0,90
2.1	на потребителей, получающих тепловую энергию по сетям ЭСО	Гкал/ч	0,50	0,50	0,50	0,50
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию с коллекторов	Гкал/ч	0,40	0,40	0,40	0,40
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	1 996,31	1 943,10	1 943,10	1 943,10
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	33,11	26,81	26,81	26,81
	то же в % к выработке	%	1,66	1,38	1,38	1,38
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	1 963,20	1 916,29	1 916,29	1 916,29
5.1	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию с коллекторов	Гкал	868,00	868,00	868,00	868,00
5.2	отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	1 095,20	1 048,29	1 048,29	1 048,29
6	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	9,20	8,64	8,64	8,64
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,84	0,82	0,82	0,82
6.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	9,20	8,64	8,64	8,64
6.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00
7.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	937,00	937,00	937,00	937,00
7.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	149,00	149,00	149,00	149,00
8	Итого полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00
	<b>Потребление топлива</b>					
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	303,04	279,72	279,72	279,72
	газ	т.у.т.	303,04	279,72	279,72	279,72
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии					
10.1	газ	тыс.м <sup>3</sup>	262,60	242,39	242,39	242,39
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	252,00	222,43	222,43	222,43
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	151,80	143,96	143,96	143,96
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	154,36	145,97	145,97	145,97
	<b>Потребление электрической энергии</b>					
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт*ч	15,84	15,46	15,46	15,46
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт*ч/Гкал	8,07	8,07	8,07	8,07
	<b>Водопотребление</b>					
15	Водопотребление	м <sup>3</sup>	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00
15.1	питьевая холодная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	0,00	220,00	220,00	220,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	1,08	1,11	1,11	1,11