



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


19.07.2013№ 147-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Машиностроительный завод «Арсенал»
на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.07.2013 № 517:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Машиностроительный завод «Арсенал» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Машиностроительный завод "Арсенал" на 2013 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	41,00
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	41,000
	в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	37,238
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	79 285,79
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	1 728,43
	то же в % к выработке	%	2,18
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	77 557,36
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	77 557,36
8	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	2 372,36
	то же в % к отпуску в сеть	%	3,06
8.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	2 129,40
8.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	242,96
9	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	75 185,00
9.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	68 677,00
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	6 508,00
	Потребление топлива		
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	12 279,78
10.1	газ	т.у.т.	12 279,78
11	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
11.1	газ	тыс. м ³	10 706,00
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	14 000,00
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	154,88
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	158,33
	Потребление электрической энергии		
14	Расход электрической энергии	тыс. кВт.ч	2 239,86
15	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	28,88
	Водопотребление		
16	Водоснабжение	м ³	91 692,00
16.1	холодная питьевая вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	32 239,00
16.2	открытый водозабор	м ³	59 453,00
17	Водоотведение	м ³	59 453,00
18	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	1,18

Ис - [подпись]