



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

06.08.2014

№ 156-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 27.09.2013 № 266-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 06.08.2014 № 596:


1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.09.2013 № 266-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Водтрансприбор» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Балансы тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Водотрансприбор" на 2014-2017 годы**

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|-------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 |
| 1.1 | тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 6,513 | 6,513 | 6,513 | 6,513 |
| 1.2 | тепловая нагрузка сторонних потребителей | Гкал/ч | 8,687 | 8,687 | 8,687 | 8,687 |
| 2 | Покупка тепловой энергии от ОАО НПК "Северная Заря" | Гкал | 16 958,65 | 15 846,34 | 15 846,34 | 15 846,34 |
| 3 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 370,65 | 346,34 | 346,34 | 346,34 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 3.1 | потери через изоляцию трубопроводов | Гкал | 318,90 | 294,59 | 294,59 | 294,59 |
| 3.2 | потери с утечкой теплоносителя | Гкал | 57,75 | 51,75 | 51,75 | 51,75 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 16 588,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 4.1 | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 7 588,00 | 6 622,89 | 6 622,89 | 6 622,89 |
| 4.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 9 000,00 | 8 877,11 | 8 877,11 | 8 877,11 |

113- @