



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


24.07.2013№ 158-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью «Пулковская ТЭЦ»  
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.07.2013 № 535:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Пулковская ТЭЦ» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью "Пулковская ТЭЦ"  
на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	Установленная мощность	Гкал/ч	234,00	234,00	234,00
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	39,51	39,51	39,51
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	69 698,12	69 675,52	69 645,66
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	2 899,44	2 891,53	2 876,37
	то же в % к выработке	%	4,16	4,15	4,13
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	66 798,68	66 783,99	66 769,30
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	66 798,68	66 783,99	66 769,30
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	6 078,68	6 063,99	6 049,30
	то же в % к отпуску в сеть	%	9,10	9,08	9,06
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	5 957,23	5 942,54	5 927,85
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	121,45	121,45	121,45
8	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	60 720,00	60 720,00	60 720,00
	<b>Потребление топлива</b>				
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	10 794,67	10 789,05	10 783,91
9.1	газ	т.у.т.	10 794,67	10 789,05	10 783,91
9.2	мазут	т.у.т.	0,00	0,00	0,00
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
10.1	газ	тыс.м <sup>3</sup>	9 411,22	9 406,32	9 401,84
10.2	мазут	т	0,00	0,00	0,00
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	8 580,00	8 580,00	8 580,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	154,88	154,85	154,84
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	161,60	161,55	161,51
	<b>Потребление электрической энергии</b>				
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	2 209,03	2 207,88	2 206,06
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	33,07	33,06	33,04
	<b>Водопотребление</b>				
15	Водопотребление	тыс.м <sup>3</sup>	6,01	6,01	6,01
16	Водоотведение	тыс.м <sup>3</sup>	19,85	19,85	19,85
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,09	0,09	0,09

МЗ - ДСР (подпись)