



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


29.06.2012№ 159-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности общества
с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности Северо-Запад»
на 2012-2013 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2012 № 470:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности Северо-Запад» на 2012-2013 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В. Коптин**

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.06.2012 № 159-р

**Баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной
ответственностью "Системы Безопасности Северо-Запад"
на 2012-2013 годы**

№п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012-2013 годы
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	18,90
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	15,600
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,000
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	32 143,42
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	790,74
	то же в % к выработке	%	2,46
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	31 352,68
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	31 352,68
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	247,00
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,79
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	227,00
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	20,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	31 105,68
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	0,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	31 105,68
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	4 994,17
	газ	т.у.т.	4 994,17
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии, в т.ч.:		
	газ	тыс.м ³	4 380,85
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	4 800,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	155,37
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	159,29
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	718,08
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	22,90
	Водопотребление		
15	Водопотребление	м ³	2 080
16	Водоотведение	м ³	2 080
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,07