



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


08.02.2013№ 15-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности государственного
научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт
растениеводства имени Н.И.Вавилова Российской академии
сельскохозяйственных наук на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.02.2013 № 42:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства имени Н.И.Вавилова Российской академии сельскохозяйственных наук на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Баланс тепловой энергии и мощности
государственного научного учреждения Всероссийский
научно-исследовательский институт растениеводства
имени Н.И.Вавилова Российской академии сельскохозяйственных
наук на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	1,911
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,508
2.1	в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	3,371
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	4 310,72
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	94,84
	то же в % к выработке	%	2,20
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	4 215,88
6	Покупная тепловая энергия	Гкал	3 460,00
6.1	покупная тепловая энергия от ОАО "ТЭК-1"	Гкал	2 783,00
6.2	покупная тепловая энергия от ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	677,00
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	7 675,88
8	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	374,88
	то же в % к отпуску в сеть	%	4,88
8.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	41,65
8.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	333,23
9	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	7 301,00
9.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	7 033,00
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	268,00
	Потребление топлива		
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	683,68
10.1	газ	т.у.т.	683,68
11	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
11.1	газ	тыс.м ³	596,24
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	630,00
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	158,60
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	162,17
	Потребление электрической энергии		
14	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	93,14
15	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	22,09
	Водопотребление		
16	Водопотребление	м ³	463,00
16.1	в т. ч. питьевая холодная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	463,00
17	Водоотведение	м ³	778,00
18	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,11