



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**11.08.2014**

№ 173-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга от 04.10.2013 № 272-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.08.2014 № 636:


1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.10.2013 № 272-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Завод имени М.И.Калинина» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**



**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества  
"Завод имени М.И. Калинина" на 2014-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Установленная мощность	Гкал/ч	43,64	43,64	43,64	43,64
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	15,748	15,748	15,748	15,748
2.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	13,213	13,21	13,21	13,21
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	30 615,85	30 615,85	30 615,85	30 615,85
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	642,93	642,93	642,93	642,93
	то же в % к выработке	%	2,10	2,10	2,10	2,10
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	29 972,91	29 972,91	29 972,91	29 972,91
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	29 972,91	29 972,91	29 972,91	29 972,91
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1 691,43	1 691,43	1 691,43	1 691,43
	то же в % к отпуску в сеть	%	5,64	5,64	5,64	5,64
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	1 533,06	1 533,06	1 533,06	1 533,06
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	158,37	158,37	158,37	158,37
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	28 281,49	28 281,49	28 281,49	28 281,49
	на отопление, вентиляцию, пар и прочее	Гкал	28 281,49	28 281,49	28 281,49	28 281,49
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	21 795,92	21 795,92	21 795,92	21 795,92
8.2	полезный отпуск потребителям	Гкал	6 485,57	6 485,57	6 485,57	6 485,57
	<b>Потребление топлива</b>					
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	4 846,49	4 780,38	4 780,38	4 780,38
9.1	газ	т.у.т.	4 846,49	4 780,38	4 780,38	4 780,38
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				0,00	
10.1	газ	тыс.м <sup>3</sup>	4 225,36	4 149,64	4 149,64	4 149,64
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	158,30	158,30	158,30	158,30
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	161,70	159,49	159,49	159,49
	<b>Потребление электрической энергии</b>					
13	Расход электрической энергии	тыс. кВт·ч	642,62	539,81	539,81	539,81
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	21,44	18,01	18,01	18,01
	<b>Водопотребление</b>					
15	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	14 987,25	14 987,25	14 987,25	14 987,25
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	14 987,25	14 987,25	14 987,25	14 987,25
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,50	0,50	0,50	0,50