



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


02.08.2013№ 178-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Кожа» на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 02.08.2013 № 574:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Кожа» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Кожа" на 2014-2016 годы**

№п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	18,000	18,000	18,000
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	4,830	4,830	4,830
2.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	2,850	2,850	2,850
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	17 079,51	17 079,51	17 079,51
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	204,95	204,95	204,95
	то же в % к выработке	%	1,20	1,20	1,20
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	16 874,56	16 874,56	16 874,56
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	16 874,56	16 874,56	16 874,56
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	153,56	153,56	153,56
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,91	0,91	0,91
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	153,56	153,56	153,56
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	0,00	0,00	0,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	16 721,00	16 721,00	16 721,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	11 049,00	11 049,00	11 049,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	5 672,00	5 672,00	5 672,00
	<i>Потребление топлива</i>				
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 714,79	2 714,79	2 714,79
9.1	газ	т.у.т.	2 714,79	2 714,79	2 714,79
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
10.1	газ	тыс.м ³	2 366,86	2 366,86	2 366,86
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	2 900,00	2 900,00	2 900,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	158,95	158,95	158,95
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	160,88	160,88	160,88
	<i>Потребление электрической энергии</i>				
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт·ч	525,64	523,11	520,58
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	31,15	31,00	30,85
	<i>Водопотребление</i>				
15	Водопотребление	м ³	7 256,00	7 256,00	7 256,00
15.1	покупка холодной питьевой воды у ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	0,00	0,00	0,00
15.2	водозабор из открытых водоемов	м ³	7 256,00	7 256,00	7 256,00
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	5 765,00	5 765,00	5 765,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,43	0,43	0,43