



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


12.08.2013№ 197-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Телерадиокомпания «Петербург»
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.08.2013 № 604:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Телерадиокомпания «Петербург» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества
"Телерадиокомпания "Петербург" на 2014-2016 годы**

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|-------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 8,020 | 8,020 | 8,020 |
| 2.1 | на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 7,828 | 7,828 | 7,828 |
| 3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7 781,66 | 7 780,43 | 7 778,82 |
| 4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 265,76 | 264,53 | 262,92 |
| | то же в % к выработке | % | 3,42 | 3,40 | 3,38 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 7 515,90 | 7 515,90 | 7 515,90 |
| 6 | Покупная тепловая энергия от ОАО "ТГК-1" | Гкал | 3 111,00 | 3 111,00 | 3 111,00 |
| | на отопление, вентиляцию, пар и прочее | Гкал | 3 051,00 | 3 051,00 | 3 051,00 |
| | на горячее водоснабжение, в том числе: | Гкал | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | в открытой системе теплоснабжения | Гкал | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 10 626,90 | 10 626,90 | 10 626,90 |
| 8 | Потери тепловой энергии в сети, всего | Гкал | 116,90 | 116,90 | 116,90 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 8.1 | потери через изоляцию трубопроводов | Гкал | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 8.2 | потери с утечкой теплоносителя | Гкал | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 9 | Полезный отпуск тепловой энергии, всего | Гкал | 10 510,00 | 10 510,00 | 10 510,00 |
| | на отопление, вентиляцию, пар и прочее | Гкал | 10 145,00 | 10 145,00 | 10 145,00 |
| | на горячее водоснабжение, в том числе: | Гкал | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| | в открытой системе теплоснабжения | Гкал | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| | в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | на производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 10 170,00 | 10 170,00 | 10 170,00 |
| 9.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| | <i>Потребление топлива</i> | | | | |
| 10 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 1 247,87 | 1 243,73 | 1 239,60 |
| 10.1 | газ | т.у.т. | 1 247,87 | 1 243,73 | 1 239,60 |
| 11 | Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении | | | | |
| 11.1 | газ | тыс. м ³ | 1 088,18 | 1 084,33 | 1 080,73 |
| | справочно: лимит газа | тыс. м ³ | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 |
| 12 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 160,36 | 159,85 | 162,36 |
| 13 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 166,03 | 165,48 | 164,93 |
| | <i>Потребление электрической энергии</i> | | | | |
| 14 | Расход электрической энергии | тыс. кВт·ч | 224,00 | 223,82 | 223,67 |
| 15 | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт·ч/Гкал | 29,80 | 29,78 | 29,76 |
| | <i>Водопотребление</i> | | | | |
| 16 | Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м ³ | 5 793,00 | 5 793,00 | 5 793,00 |
| 17 | Покупка теплоносителя от ОАО "ТГК-1" | м ³ | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 18 | Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м ³ | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| 19 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м ³ /Гкал | 0,77 | 0,77 | 0,77 |