



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


20.07.2012№ 198-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Компрессор» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.07.2012 № 554:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Компрессор» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В. Коптин**

Баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества "Компрессор" на 2013 год

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	13,245
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	5,791
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	3,482
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	21 557,24
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	500,00
	то же в % к выработке	%	2,32
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	21 057,24
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	21 057,24
7	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	1 046,24
	то же в % к отпуску в сеть	%	4,97
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	1 027,10
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	19,14
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	20 011,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды.нужды	Гкал	15 113,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	4 898,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	3 411,90
9.1	газ	т.у.т.	3 411,90
10	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении		
10.1	газ	тыс.м ³	2 985,83
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	3 020,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	158,27
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	162,03
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	602,02
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	28,59
	Водопотребление		
15	Водопотребление	м ³	3 612
16	Водоотведение	м ³	3 612
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,17